

Iktatószám:

Eljárás azonosító száma: K-5/2016.

Ügyintéző: dr. Kiss Henriett

„IKV ZRT. 5 db lakóépület szellőző járatainak tisztítása és kamerás vizsgálata – 2016.” tárgyú, K-5/2016. számú nemzeti értékhatárt meghaladó a Kbt. 115. § szerinti hirdetmény közzététele és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljáráshoz

1. számú kiegészítő tájékoztatás

Tisztelt Ajánlattevő!

Az alábbi kérdések érkeztek Társaságunkhoz fenti közbeszerzési eljárásunk kapcsán. Válaszaink a kérdések alatt dőlt betűvel olvashatóak.

1. Milyen a légcsatorna tisztítandó felületének formai kialakítása és mérete az összes, felhívásban szereplő épület vonatkozásában (kör, négyzet esetleg téglalap)? Sarkos kürtőknél számolni kell a sarkokban maradó minimális porszennyeződéssel.

Válasz:

A légcsatornák formai kialakítása:

- Szeged, Temesvári krt. 36. sz.:
 - a, fürdőszobai : négyzet keresztmetszet*
 - b, konyhai: kör keresztmetszet*
- Szeged, Székely sor 21. sz.: négyzet keresztmetszet
- Szeged, Keresztöltés u. 29. sz.: négyzet keresztmetszet
- Szeged, Csongrádi sgt. 76. sz.: téglalap keresztmetszet
- Szeged, Olajbányász tér 1. sz.: téglalap keresztmetszet

Légcsatornák méretét tartalmazó tervdokumentáció nem áll rendelkezésünkre.

2. Van-e olyan szerkezeti eleme a kürtőknek az összes, felhívásban szereplő épület vonatkozásában, mely a tisztítókefe függőleges mozgatását akadályozná? A tisztítás során észlelt fizikai akadályról a megrendelőt tájékoztatjuk.

Válasz: *A tervdokumentáció alapján és a karbantartó szakemberünk szóbeli tájékoztatása alapján nincs tudomásunk arról, hogy lenne olyan fizikai akadály, amely a tisztítókefe függőleges mozgatását akadályozná.*

3. Milyen hosszan kéri a függőleges légcsatornák kamerás vizsgálatát és hány alkalommal (tisztítás előtt, tisztítás után) az összes, felhívásban szereplő épület vonatkozásában? Amennyiben szükséges, 33 méternél hosszabb függőleges légcsatorna kamerázása esetén tudnak-e biztosítani a függőleges légcsatorna 33 méter hosszúságánál a vizsgálókamerának megfelelő bemeneti nyílást, hozzáférést a fennmaradó légcsatorna vizsgálatára?

Válasz: A függőleges légcsatornák tisztítását és az azt követő kamerás vizsgálatot (1 alkalommal) a légedény teljes hosszában kérjük. A Szeged, Temesvári krt. 36. sz. magas ház függőleges légcsatornájának magassága meghaladja a 33 métert, ezért a pályázónak saját költségén kell gondoskodnia arról, hogy amennyiben szükséges, bontsa ki ezen lakóépület valamely közbelső bérleményében az elszívó kürtőt és onnan folytassa a megkezdett kamerás vizsgálatot.

4. Milyen lehetőség van csapadékos időjárás miatt meghiúsult munkálatok esetén a vállalási határidő közös megegyezéssel történő meghosszabbítására, tekintve, hogy a tisztítási munkálatok kizárólag csapadégmentes időjárás esetén végezhetőek?

Válasz: A kivitelezési határidőt nem módosítja az időjárás, a kivitelezőnek saját költségén szükséges megoldania a munkaterület bevédését (pl.: a tetőn munkasátor építésével a szellőző kürtő fölé). A szerződés módosítására a Kbt. szabályai az irányadók.

Kérjük a fenti tájékoztatás szíves tudomásulvételét.

Szeged, 2016. október 19.

dr. Szöllősy Anita
jogi és igazgatási osztályvezető

dr. Kiss Henriett
beszerzési vezető